



POLITECNICO
MILANO 1863

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE, CENTRALE TERMICA, CENTRALE IDRICA E ANELLO TELERISCALDAMENTO DEL POLITECNICO DI MILANO CITTA’ STUDI CIG A0266BAAA5

CHIARIMENTI 1

D1) Buongiorno, siamo a porre il seguente quesito:

"Con riferimento il Capitolato tecnico - Parte B - Articolo 1 (OGGETTO DEL CONTRATTO)

Dal momento che è prevista la manutenzione di:

- Rete antincendio
- Sistemi di rilevazioni

si chiede di indicare la consistenza delle apparecchiature installate per le quali è prevista la manutenzione; es. n° estintori, n° rilevatori, n° gruppi antincendio, ecc.)"

R1) Di seguito vengono riportate le seguenti consistenze:

-Estintori

Nr 9 estintori carrellati in polvere da 50 Kg

Nr 6 estintori CO2 da 5 Kg

Nr 19 estintori in polvere 9 Kg

Nr 1 estintore in polvere 12 KG

-Idranti

Nr2 UNI 45 a parete.

Nr2 Naspo Uni 25

-Porte Tagliafuoco

Nr 2 ad un’anta

Nr 1 a due ante

-Uscite di sicurezza Nr 6

-Centrale di rilevazione Gas Nr 1 _AM4000G

-Pannelli ottici acustici Nr 2

-Rilevatore gas metano Nr3

-Pulsante manuale di allarme Nr2

-Alimentatore supplementare 24V Nr. 1

D2) Buongiorno,

in riferimento alla presente procedura con la presente Vi sottoponiamo i seguenti quesiti:

1) In riferimento a quanto riportato art. 22.1 del Disciplinare di gara, alla pag. 38, quale modalità di valutazione tabellare: A.2.2 - Capo commessa (Importo contratti) - Impegno



POLITECNICO
MILANO 1863

a nominare un capo commessa che abbia gestito (in ruoli simili e analoghi), nel triennio 2020-2022, almeno un contratto di servizi di manutenzione di un impianto di trigenerazione pari o superiore a 2.000 kW elettrici.

Si chiede conferma che sia corretto considerare parimenti almeno un contratto di servizi di manutenzione di un impianto di cogenerazione pari o superiore a 2.000 kW elettrici.

2) In base a quanto riportato agli articoli 19 e 29 del Disciplinare di Gara, Si chiede conferma che la mancata produzione in fase di gara delle giustificazioni economiche relative alle voci di prezzo e di costo, consistenti in una relazione in merito alle giustificazioni economiche unitamente a schede tecniche giustificative relative alla manutenzione extra-canone, di cui all'art. 29 del Disciplinare di gara, non sia causa di esclusione dalla gara stessa.:

R2) 1) Non si conferma. Sono richiesti ed indicati servizi di manutenzione di un impianto di trigenerazione pari o superiore a 2.000 kw elettrici e non per un impianto di cogenerazione.

2) Si conferma. Il concorrente potrà inviare e fare pervenire entro il termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso il Sistema alla Stazione gli Eventuali giustificativi per la congruità dell'offerta di cui al successivo paragrafo 29, il mancato caricamento non sarà causa d'esclusione.

Il RUP

Arch. Gennaro Leanza